

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 1 из 12

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановическом районах»

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail_05@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 01922032, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/661243001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710344

дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
05.02.2021

Утверждаю

Руководитель органа инспекции, заместитель
главного врача филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановическом районах»



Е.В. Фефилова

«04» апреля 2024г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-005/12-⁹³-2024

Заключение составлено 13:00 часов 04.04.2024 г.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

На основании
предписания о проведении экспертизы № 66-05-12/13-2063-2024 от 06.03.2024 (вх. № 66-20/1761-2024 от 12.03.2024г.) Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)		
Пахотинских Ирина Сергеевна	И.о. заведующего, врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»	сведения о прохождении аккредитации специалиста: уникальный номер реестровой записи 2023.4426681, специалист в области медико-профилактического дела, решение аккредитационной комиссии действительно до 30.06.2028г.

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 12.03.2024 по 04.04.2024

Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Новоисетская средняя общеобразовательная школа»

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОИSETская СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
623470, Свердловская обл., Каменский район, с. Новоисетское, Ленина ул., д.30

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-2063-2024 от 06.03.2024
(вх. № 66-20/1761-2024 от 12.03.2024г.)
Стр. 1 из 12

<p style="text-align: center;">Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»</p>	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 2 из 12

на объекте(ах) :

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа"	623470, Свердловская обл., Каменский район, с. Новоисетское, Ленина ул., д.30
---	---

Материалы для проведения экспертизы представил:

- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах, 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" 623470, Свердловская обл., Каменский район, с. Новоисетское, Ленина ул., 30

Материалы поступили «12» марта 2024 г.

Рассмотрев материалы

1. Информационное письмо № 39 от 06.02.2024г. об организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа".
2. Письмо № 34 от 06.02.2024г. о наличии на территории МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" хозяйственной зоны и контейнера для сбора твердых коммунальных отходов. Фотоматериалы прилагаются.
3. Публичный договор № 31314206 от 09.01.2024г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.
4. Акт проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортивного зала и спортивной площадки к новому 2023-2024 учебному году в МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" от 12.07.2023г. (проверено специалистами образовательной организации).
5. Выписка из «Технического паспорта БТИ» МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" с указанием перечня и площадей на все используемые помещения в период ОЛ.
6. Пояснительная записка № 35 от 06.02.2024г. об условиях хранения использованных люминисцентных ламп. (фотоснимки прилагаются).
7. Договор № 20-У-24/ТО от 06.02.2024г. оказания услуг по техническому обслуживанию осветительного оборудования с ООО «Урал-Эко», г.Екатеринбург, пер. Мельковский, строение, 5, оф.307.
8. Акт № 45 от 09.02.2024г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов (проверено специалистами ВДПО).
9. Акт от 14.02.2024г. проверки технического состояния отопления, водопровода и канализации в МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" (проверено ИП Таскин А.А.)
10. Договор №51-ХВС/ВО от 09.01.2024г. холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Тепловодоснабжения Каменского городского округа» (Свердловская область, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, д. 8).
11. Акт установки резервного источника горячего водоснабжения в медицинском кабинете, в туалетах и к умывальным раковинам МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" от 06.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).
12. Акт о наличии и установке бактерицидной лампы в МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" от 06.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации, ООО «Промэнерго»).
13. Паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV-126PM».
14. Выписка из журнала учёта работы бактерицидной лампы UV-12 МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа".
15. Договор № 5 от 22.02.2024г. о медицинском обслуживании детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей с ГБУЗ СО «Каменская центральная районная больница», Каменский район, с. Покровское, ул. Больничный городок, 1а.
16. Акт готовности технологического оборудования медицинского кабинета МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" от 06.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).
17. Акт от 06.02.2024г. приемки технологического и холодильного оборудования МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа". (проверено специалистами образовательной организации).
18. Приказ № 33-ОД от 05.02.2024г. «Об организации питьевого режима в летнем оздоровительном лагере».
19. Договор поставки №4 от 09.01.2024г. воды питьевой 19л. с Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Абрамовым Дмитрием Ивановичем, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Беляева, 3-3.

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-2063-2024 от 06.03.2024
(вх. № 66-20/1761-2024 от 12.03.2024г.)
Стр. 2 из 12

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 3 из 12

20. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.НВ30.В.00207/19 по 12.11.2024г. на воду питьевую «Ниагара» газированная и негазированная, изготовитель – ООО «Национальная водная компания «Ниагара», 654139, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, переулок Бугурусланский, 1.
21. Протокол испытаний № 178 от 24.02.2024г. воды питьевой «Ниагара», негазированная, расфасованная в емкости ПК по 19л. изготовитель – ООО «Национальная водная компания «Ниагара», 654139, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, переулок Бугурусланский, 1 (Производственная лаборатория ООО НВК «Ниагара», 654139, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, переулок Бугурусланский, 1. Свидетельство № 51 выдано 23 декабря 2021г. Действительно до 23 декабря 2024г. Лицензия № 74.50.11.001.Д.000016.10.12 от 16.10.2012г.).
22. Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.PA01.В.76693/21 на посуду одноразового применения из пластмассы: стаканы различного объема (изготовитель ООО «Интропластика», г.Москва, переулок 3-й новый, дом 5, строение 1, этаж 2, помещение1, кабинет 2).
23. Списочный состав сотрудников оздоровительного лагеря дневного пребывания при МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа», согласно штатного расписания персонала оздоровительной организации 2024г.
24. Список работников МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" прошедших медицинский осмотр на 2024 год.
25. Договор № 307 от 09.01.2024г. на проведение дератизации, дезинсекции помещений и дератизации открытой территории на 2024г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
26. Договор № 1323 от 07.02.2024г. на оказание услуг по обследованию объекта на заселенность синантропными насекомыми и грызунами на 2024г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
27. Гарантийное письмо № 29 от 06.02.2024г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведение дератизации, дезинсекции помещений и прилегающей территории летнего оздоровительного лагеря при образовательной организации до начала оздоровительного сезона.
28. Договор № 305 от 09.01.2024г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (акарицидная обработка против клещей) с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
29. Гарантийное письмо № 28 от 06.02.2024г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. на проведении противоклещевой обработки и энтомологического контроля прилегающей территории оздоровительного лагеря на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" до начала оздоровительного сезона.
30. Протокол лабораторных испытаний № 05/01648-24 от 22.02.2024г. воды питьевой, распределительная сеть (моечная, кран ХВС) на бактериологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.)
31. Протокол лабораторных испытаний № 05/21900-23 от 27.11.2022г. воды питьевой, распределительная сеть (моечная, кран ХВС) по органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.)
32. Протокол лабораторных испытаний № П-05/01120-24 от 16.02.2024г. параметров измерений световой среды (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.)
33. Протокол лабораторных испытаний № П-05/01119-24 от 16.02.2024г. параметров микроклимата (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.)

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 4 из 12

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОИSETСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
2.	адрес	623470, Свердловская обл., Каменский район, с. Новоисетское, Ленина ул., д.30
3.	дата регистрации	27.11.2002
4.	ИНН	6643007490
5.	ОКПО	44145886
6.	ОГРН	1026602036262
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные казенные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Тагильцева Наталья Сергеевна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	37-51-42

2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа"						
2.	адрес	623470, Свердловская обл., Каменский район, с. Новоисетское, Ленина ул., д.30						
3.	ОКВЭД	55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Осипова Е.А., начальник лагеря						
9.	телефон, факс, e-mail	37-51-42						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	14	0	65	0	0	0
		женщины	14					
		подростки 15-17 лет						
Предмет экспертизы (обследования, оценки)								
№ п/п	наименование НД							
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Таб. 3.1, 3.5, 3.13, 5.34, 5.54, 6.1, 6.2, 6.4, п.98							
2.	СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. п. 75							
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания							

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 5 из 12

	населения. Пп. 2.15, 2.16, 8.4.2.
4.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Пп. 1.3., 2.2.1, 2.4.3, 2.4.6.2, 2.4.11, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.6., 2.7.1, 2.7.4, 2.8.1, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.2, 3.12.2.
5.	Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Описательная часть

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул организовано на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Новоисетская средняя общеобразовательная школа". Планируется 1 смена, продолжительностью 14 рабочих дней, с 29.05.2024г. по 18.06.2024г. Заявленное количество детей – 65 человек.

Учреждение расположено на самостоятельном земельном участке, на территории сельской жилой застройки, за пределами санитарно-защитной зоны предприятий, 1976 года постройки. Объект эксплуатирует помещения в соответствии с проектной документацией, что соответствует требованиям п 1.3. СП 2.4.3648-20.

На основании данных из информационного письма № 39 от 06.02.2024г. об организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа": территория по периметру ограждена металлическим забором. Озеленение территории образовательной организации – зеленые насаждения, травяное покрытие. Территория образовательной организации имеет наружное электрическое освещение по периметру – соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На территории выделены следующие функциональные зоны:

- зона застройки;
- учебно-опытная зона;
- физкультурно – спортивная зона, игровая зона;
- хозяйственная зона.

На территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора мусора. На площадке с твердым бетонным покрытием установлен 1 контейнер (Письмо № 34 от 06.02.2024г. о наличии на территории МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" хозяйственной зоны и контейнера для сбора твердых коммунальных отходов). Вывоз мусора производится по графику в соответствии с публичным договором № 31314206 от 09.01.2024г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза», г.Екатеринбург, ул.Посадская, 3.

Физкультурно-спортивная зона оборудована с учетом выполнения учебной программы по физической культуре, для проведения спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Оборудование спортивной площадки на улице соответствует росту и возрасту обучающихся. Предоставлен акт проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортивного зала и спортивной площадки к новому 2023-2024 учебному году в МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" от 12.07.2023г. (проверено специалистами образовательной организации).

Помещения для пребывания детей в подвальных и цокольных этажах не размещены.

В период летней оздоровительной смены будут использоваться помещения для занятий кружков, помещения для оказания медицинской помощи, столовая, раздевалка для верхней одежды, спортивный зал, туалеты. В помещениях пребывания (игровые) детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами для обеззараживания воздуха – соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Гардероб размещен на 1 этаже, оборудован индивидуальным местом для каждого отряда оснащен крючками для одежды и для сумок со сменной обувью.

По данным выписки из «Технического паспорта БТИ» МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" с указанием перечня и площадей на все используемые помещения в период ОЛ, состав и площади помещений, используемых в период летней оздоровительной компании:

кабинет 102 - S – 53,3 м²-1этаж,
 кабинет 103 - S – 57,3 м²-1этаж,
 кабинет 106 - S – 37,5 м²-1этаж,
 спортивный зал- S-165,3 м²-1этаж,

Каждое помещение оснащено необходимым набором учебной мебели в соответствии с ростом детей – соответствует требованиям таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 6 из 12

Расстановка мебели обеспечивает свободные проходы.

В период летней оздоровительной компании используются на I этаже туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется в соответствии с санитарными требованиями (1 унитаз на 20 девочек и 30 мальчиков, умывальная раковина на 30 детей), фактически:

- туалет для девочек S–10,6 м² установлено 3 унитаза; умывальная S–4,5 м²; 3 умывальных раковины;

- туалет для мальчиков S–91,м² установлено 3 унитаза; умывальная S–8,6м²; 3 умывальных раковины – соответствует требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Для сотрудников выделена кабина в туалете для девочек S – 2,5 м²

Во всех санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены приспособления для бумажных полотенец. Всё санитарно-техническое оборудование на момент проверки находится в рабочем состоянии. Унитазы оборудованы пластиковыми сиденьями – соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Поверхности стен и полов используемых помещений соответствуют санитарным требованиям: стены оштукатурены, окрашены водоэмульсионной краской, пол – линолеум соответствует требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Освещение: основные помещения имеют естественное освещение. Проветривание помещений, где будут пребывать дети проводят через открывающиеся окна, форточки. В помещениях система освещения обеспечивается потолочными светильниками. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, световые приборы имеют защитную арматуру – соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении протокола лабораторных испытаний П-05/01120-24 от 16.02.2024г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложскими Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) параметров световой среды установлено, что 08.02.2024г. с 07-00 часов проведены замеры в кабинетах №102, №103, №106, спортивный зал по показателю (Освещенность Е_{сп} при общем освещении), измеренные показатели соответствуют допустимым величинам (таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20).

Утилизация перегоревших люминесцентных ламп осуществляется по договору № 20-У-24/ТО от 06.02.2024г. оказания услуг по техническому обслуживанию осветительного оборудования с ООО «Урал-Эко», г.Екатеринбург, пер. Мельковский, строение, 5, оф.307. Для временного сбора перегоревших люминесцентных ламп выделено отдельное помещение, где установлен специализированный металлический ящик с закрывающейся крышкой. (Пояснительная записка № 35 от 06.02.2024г. об условиях хранения использованных люминесцентных ламп. (фотоснимки прилагаются) - соответствует требованиям п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Отопление, вентиляция. Здание образовательной организации оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Предоставлен акт № 45 от 09.02.2024г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов (проверено специалистами ВДПО). Отопительная система на момент проверки подключена, находится в рабочем состоянии. Контроль за температурой воздуха в помещениях осуществляется с помощью бытовых термометров - п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении протокола лабораторных испытаний № П-05/01119-24 от 16.02.2024г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложскими Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) параметров микроклимата установлено, что 08.02.2024 с 07-00 часов проведены замеры в кабинетах №№ 102, 103, 106, спортивный зал параметров микроклимата по показателям температуры воздуха, относительной влажности воздуха, скорость движения воздуха- соответствуют допустимым величинам (п. 98, таблица 5.34. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20).

Водоснабжение, канализация. Помещения оборудованы системами холодного водоснабжения, канализации. Горячее водоснабжение через водонагревающие устройства – соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Предоставлены: акт от 14.02.2024г. проверки технического состояния отопления, водопровода и канализации в МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" (проверено ИП Таскин А.А.).

Договор №51-ХВС/ВО от 09.01.2024г. холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Тепловодоснабжения»

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 7 из 12

Каменского городского округа) (Свердловская область, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, д. 8).

Акт установки резервного источника горячего водоснабжения в медицинском кабинете, в туалетах и к умывальным раковинам МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" от 06.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).

Ввод системы питьевого водоснабжения оборудован бактерицидной установкой для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением «UV-12», для бесперебойной подачи питьевой воды надлежащего качества. Предоставлены документы: Акт о наличии и установке бактерицидной лампы в МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" от 06.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации, ООО «Промэнерго»).

Паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV-126PM».

Выписка из журнала учёта работы бактерицидной лампы UV-12 МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа".

При рассмотрении протокола лабораторных испытаний № 05/01648-24 от 22.02.2024г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) воды питьевой (распределительная сеть) по бактериологическим показателям установлено, что 13.02.2024г. в 08.20 часов проведён отбор воды в моечной, кран ХВС. В воде питьевой (распределительная сеть) E.coli, колифаги, ОКБ, ОМЧ, эктeрокoкки соответствуют требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21.

При рассмотрении протокола лабораторных испытаний № 05/21900-23 от 27.11.2023г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) воды питьевой (распределительная сеть) по органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям установлено, что 14.11.2023г. в 08.15 часов проведён отбор воды в моечной, кран ХВС. В воде питьевой (распределительная сеть) железо (Fe, суммарно), марганец (Mn, суммарно), запах, привкус, цветность, мутность соответствуют требованиям табл. 3.1, 3.13. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21.

Медицинское обеспечение:

Представлен договор № 5 от 22.02.2024г. о медицинском обслуживании детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей с ГБУЗ СО «Каменская центральная районная больница», Каменский район, с. Покровское, ул. Больничный городок, 1а – соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

Медицинский кабинет расположен на 1 этаже.

На основании информационного письма № 39 от 06.02.2024г. об организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа"

площадь помещений составляет:

- кабинет фельдшера – 11,8м²;
- процедурный кабинет – 13,1м²;

Медицинский блок обеспечен ХВС, ГВС (установлен резервный накопительный водонагреватель), канализацией.

Характеристика отделки помещения медицинского блока:

- кабинет фельдшера: пол – линолеум, стены – покраска водоземлюсионной краской, потолок – побелка водоземлюсионной краской;
- процедурный кабинет: пол – плитка, стены – кафель до потолка, потолок – побелка водоземлюсионной краской;

Медицинский кабинет обеспечен необходимым медицинским оборудованием:

- прибор для измерения артериального давления (наименование) – 2 шт.;
- весы настольные электронные – 1 шт.;
- Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока РБ-07-«Я» -ФП – 1 шт

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 8 из 12

- Термометр электронный – 2шт.
- ростомер - 1 шт.
- динамометр - 1шт
- спирометр – 1шт

предоставлен акт готовности технологического оборудования медицинского кабинета МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" от 06.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).

В процедурном кабинете умывальная раковина оборудована (бесконтактным) локтевым смесителем и дозаторами с жидким мылом и антисептическим средством.

Организация питания:

Пищеблок расположен на 1 этаже здания, эксплуатируется в соответствии с проектом, работающем на сырье (овощи, мясо, кура, рыба и др.) – п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

В здании столовой полы – бетонные, покрытые керамической плиткой, стены – керамическая плитка – соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с данными из информационного письма № 39 от 06.02.2024г. об организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа", в состав пищеблока входят:

№ п/п	Состав помещений	S (м ²)
1	Обеденный зал на 100 посадочных мест	101,1
2	Горячий цех	54,9
3	Сырьевой, мясорыбный цех	12,7
4	Овощной цех	4,9
5	Загрузочная	7,8
6	Моечная кухонной посуды	12,7
7	Гардеробная персонала с санитарным узлом и душевой	1,8
8	Санитарный узел	1,4
9	Склад для сыпучих продуктов	4,9
10	Овощехранилище	
11	Помещение размещения холодильного оборудования	11,9
12	Разделочные столы готовой продукции, моечная ванна, холодооборудование - выделены в горячем цехе	

Площадь обеденного зала соответствует количеству оборудованных посадочных мест – фактически 1,0 м² на одно посадочное место, при нормативе 0,7 м² / посадочное место – соответствует требованиям таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

При обеденном зале установлено 5 умывальных раковины для мытья рук (при нормативе 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест) – соответствует требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания. Набор холодильного и технологического оборудования:

Наименование оборудования	Тип, марка оборудования	Кол-во (шт.)
Споит-система	ACEG-12HN1 22Y	1
Витрина	Бирюса 310-1	1
Мармит стационарный электрический для 1-х блюд	ПМЭС-70 КМ-01	1
Машина посудомоечная кухонная	МПК 700 К-01	1
Машина протирачно-резательная	МПР – 350 М	1
Ларь морозильный	Бирюса	1
Морозильная камера	Бирюса- 260К	1
Пароварочно-конвективный аппарат электрический кухонный	ПКА 6-1/1 ПМ	1

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 9 из 12

Плита электрическая количество конфорок	ПЭ – 0,72 Н	2
Стиральная машина	«ВЕКО» WKB 51001M	1
Холодильник бытовой	Pozis TVD 257	1
Холодильник	Бирюса	1
Шкаф жарочный	ШЖЭ – 2-01	1
Шкаф холодильный	POLAIR	1
Шкаф холодильный	POLAIR	1
Сковороды электрические, секционные модулированные с наклоняемой чашей	СЭСМ	1
Мясорубка ТМ-32	ТМ-32, МИМ-300	2
Шкаф холодильный СМ 110-S для овощей	Polair	1
Электроводонагреватель	H80-V	3

Все технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Предоставлен акт от 06.02.2024г. приемки технологического и холодильного оборудования МКОУ "Новоисетская (проверено специалистами образовательной организации) – соответствует требованиям п 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Технологическое оборудование (плиты), являющееся источниками выделений тепла оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения. Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. Для ополаскивания посуды используются гибкие шланги с душевой насадкой. Во всех производственных помещениях установлены умывальные раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители – соответствует требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Санитарной одеждой персонал обеспечен в достаточном количестве. Моющие и дезинфицирующие средства «Део-хлор», чистящие средства, средства для мытья столовой и кухонной посуды, мыло хозяйственное и туалетное в достаточном количестве, хранится в специально отведенных помещениях, недоступных для детей. Уборочный инвентарь в наличии, промаркирован, уборочный инвентарь для обработки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку красного цвета.

Питьевой режим: организован на кипяченной воде в столовой и бутилированной воде в учебных классах. Приказ № 33-ОД от 05.02.2024г. «Об организации питьевого режима в летнем оздоровительном лагере».

Договор поставки №4 от 09.01.2024г. воды питьевой 19л. с Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Абрамовым Дмитрием Ивановичем, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Беляева, 3-3.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.НВ30.В.00207/19 по 12.11.2024г. на воду питьевую «Ниагара» газированная и негазированная, изготовитель – ООО «Национальная водная компания «Ниагара», 654139, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, переулок Бугурусланский, 1.

Протокол испытаний № 178 от 24.02.2024г. воды питьевой «Ниагара», негазированная, расфасованная в емкости ПК по 19л. изготовитель – ООО «Национальная водная компания «Ниагара», 654139, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, переулок Бугурусланский, 1 (Производственная лаборатория ООО НВК «Ниагара», 654139, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, переулок Бугурусланский, 1. Свидетельство № 51 выдано 23 декабря 2021г. Действительно до 23 декабря 2024г. Лицензия № 74.50.11.001.Д.000016.10.12 от 16.10.2012г.).

Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.76693/21 на посуду одноразового применения из пластмассы: стаканы различного объема (изготовитель ООО «Интропластика», г.Москва, переулок 3-й новый, дом 5, строение 1, этаж 2, помещение1, кабинет 2) – соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Наличие медицинских осмотров у персонала: сотрудники лагеря дневного пребывания состоят в штатном расписании образовательного учреждения, медицинские осмотры и вакцинацию проходят по графику образовательного учреждения.

Предоставлены документы: списочный состав сотрудников оздоровительного лагеря дневного пребывания при МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа", согласно штатного расписания персонала оздоровительной организации 2024г.

Список работников МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" прошедших медицинский осмотр на 2024 год.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 10 из 12

Дезинфекция и дератизация: Проведение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами осуществляется специализированными организациями в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к проведению дератизационных и дезинсекционных работ.

Предоставлены: Договор № 307 от 09.01.2024г. на проведении дератизации, дезинсекции помещений и дератизации открытой территории на 2024г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».

Гарантийное письмо № 29 от 06.02.2024г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведение дератизации, дезинсекции помещений и прилегающей территории летнего оздоровительного лагеря при образовательной организации до начала оздоровительного сезона.

Договор № 1323 от 07.02.2024г. на оказание услуг по обследованию объекта на заселенность синантропными насекомыми и грызунами на 2024г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».

Акарицидная обработка, энтомологический контроль:

Предоставлены: Договор № 305 от 09.01.2024г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (акарицидная обработка против клещей) с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».

Гарантийное письмо № 28 от 06.02.2024г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. на проведении противоклещевой обработки и энтомологического контроля прилегающей территории оздоровительного лагеря на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" до начала оздоровительного сезона.

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Новоисетская средняя общеобразовательная школа"

соответствует (ют) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Таб. 3.1, 3.5, 3.13, 5.34, 5.54, 6.1, 6.2, 6.4, п.98.

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Пп. 1.3., 2.2.1, 2.4.3, 2.4.6.2, 2.4.11, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.6., 2.7.1, 2.7.4, 2.8.1, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.2, 3.12.2.

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". П.75

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Пп. 2.15, 2.16, 8.4.2.

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Экспертное заключение составлено:

И.о. заведующего, врач по общей гигиене
отдела экспертиз условий воспитания и
обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в
городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах»



Пахотинских Ирина Сергеевна

К заключению прилагаются

1. Информационное письмо № 39 от 06.02.2024г. об организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа".
2. Письмо № 34 от 06.02.2024г. о наличии на территории МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа"

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-2063-2024 от 06.03.2024
(вх. № 66-20/1761-2024 от 12.03.2024г.)

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 11 из 12

- школа" хозяйственной зоны и контейнера для сбора твердых коммунальных отходов. Фотоматериалы прилагаются.
3. Публичный договор № 31314206 от 09.01.2024г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.
 4. Акт проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортивного зала и спортивной площадки к новому 2023-2024 учебному году в МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" от 12.07.2023г. (проверено специалистами образовательной организации).
 5. Выписка из «Технического паспорта БТИ» МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" с указанием перечня и площадей на все используемые помещения в период ОЛ.
 6. Пояснительная записка № 35 от 06.02.2024г. об условиях хранения использованных люминисцентных ламп. (фотоснимки прилагаются).
 7. Договор № 20-У-24/ТО от 06.02.2024г. оказания услуг по техническому обслуживанию осветительного оборудования с ООО «Урал-Эко», г.Екатеринбург, пер. Мельковский, строение, 5, оф.307.
 8. Акт № 45 от 09.02.2024г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов (проверено специалистами ВДПО).
 9. Акт от 14.02.2024г. проверки технического состояния отопления, водопровода и канализации в МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" (проверено ИП Таскин А.А.)
 10. Договор №51-ХВС/ВО от 09.01.2024г. холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Тепловодоснабжения Каменского городского округа» (Свердловская область, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, д. 8).
 11. Акт установки резервного источника горячего водоснабжения в медицинском кабинете, в туалетах и к умывальным раковинам МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" от 06.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).
 12. Акт о наличии и установке бактерицидной лампы в МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" от 06.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации, ООО «ПромЭнерго»).
 13. Паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV-126PM».
 14. Выписка из журнала учёта работы бактерицидной лампы UV-12 МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа".
 15. Договор № 5 от 22.02.2024г. о медицинском обслуживании детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей с ГБУЗ СО «Каменская центральная районная больница», Каменский район, с. Покровское, ул. Больничный городок, 1а.
 16. Акт готовности технологического оборудования медицинского кабинета МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" от 06.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).
 17. Акт от 06.02.2024г. приемки технологического и холодильного оборудования МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа". (проверено специалистами образовательной организации).
 18. Приказ № 33-ОД от 05.02.2024г. «Об организации питьевого режима в летнем оздоровительном лагере».
 19. Договор поставки №4 от 09.01.2024г. воды питьевой 19л. с Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Абрамовым Дмитрием Ивановичем, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Беляева, 3-3.
 20. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.НВ30.В.00207/19 по 12.11.2024г. на воду питьевую «Ниагара» газированная и негазированная, изготовитель – ООО «Национальная водная компания «Ниагара», 654139, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, переулок Бугурусланский, 1.
 21. Протокол испытаний № 178 от 24.02.2024г. воды питьевой «Ниагара», негазированная, расфасованная в емкости ПК по 19л. изготовитель – ООО «Национальная водная компания «Ниагара», 654139, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, переулок Бугурусланский, 1 (Производственная лаборатория ООО НВК «Ниагара», 654139, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, переулок Бугурусланский, 1. Свидетельство № 51 выдано 23 декабря 2021г. Действительно до 23 декабря 2024г. Лицензия № 74.50.11.001.Д.000016.10.12 от 16.10.2012г.).
 22. Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.76693/21 на посуду одноразового применения из пластмассы: стаканы различного объема (изготовитель ООО «Интропластика», г.Москва, переулок 3-й новый, дом 5, строение 1, этаж 2, помещение1; кабинет 2).
 23. Списочный состав сотрудников оздоровительного лагеря дневного пребывания при МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа», согласно штатного расписания персонала оздоровительной организации 2024г.
 24. Список работников МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" прошедших медицинский

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 12 из 12

- осмотр на 2024 год.
25. Договор № 307 от 09.01.2024г. на проведении дератизации, дезинсекции помещений и дератизации открытой территории на 2024г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
 26. Договор № 1323 от 07.02.2024г. на оказание услуг по обследованию объекта на заселенность синантропными насекомыми и грызунами на 2024г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
 27. Гарантийное письмо № 29 от 06.02.2024г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведение дератизации, дезинсекции помещений и прилегающей территории летнего оздоровительного лагеря при образовательной организации до начала оздоровительного сезона.
 28. Договор № 305 от 09.01.2024г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (акарицидная обработка против клещей) с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
 29. Гарантийное письмо № 28 от 06.02.2024г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. на проведении противоклещевой обработки и энтомологического контроля прилегающей территории оздоровительного лагеря на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" до начала оздоровительного сезона.
 30. Протокол лабораторных испытаний № 05/01648-24 от 22.02.2024г. воды питьевой, распределительная сеть (мочная, кран ХВС) на бактериологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.)
 31. Протокол лабораторных испытаний № 05/21900-23 от 27.11.2022г. воды питьевой, распределительная сеть (мочная, кран ХВС) по органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.)
 32. Протокол лабораторных испытаний № П-05/01120-24 от 16.02.2024г. параметров измерений световой среды (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.)
- Протокол лабораторных испытаний № П-05/01119-24 от 16.02.2024г. параметров микроклимата (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.)

Экспертное заключение получил _____

20 г.